

**INFORME DE DIPÒSITS  
RESUMIT****PERÍODE: del 18 de Setembre de 2018 00:00 (UTC) al 19 de Setembre de 2018 00:00 (UTC)**

CODI	DENOMINACIÓ DEL DIPÒSIT	Nivell màxim (cm)	Alçada del dipòsit (cm)	Volum màxim assolit (m <sup>3</sup> )	Volum nominal dipòsit (m <sup>3</sup> )	Ompliment màxim assolit (%)
<b>CLDBIF</b>	<b>Dipòsit Bori i Fontestà</b>	-	-	<b>20.305</b>	<b>70.811</b>	<b>29</b>
	Cos superior (CL67)	652	756	15.543	18.866	82
	Cos profund (CL64)	348	1.415	4.762	51.945	9
<b>CLDDDO</b>	<b>Dipòsit Doctors Dolsa</b>	-	-	<b>3.938</b>	<b>50.658</b>	<b>8</b>
	Cos superior (CL119)	546	740	3.938	5.617	70
	Cos profund (CL123)	0	1.680	0	45.041	0
<b>CLDEIN</b>	<b>Dipòsit Escola Industrial</b>	-	-	<b>9.358</b>	<b>27.044</b>	<b>35</b>
	Cos únic (CL45)	331	698	9.358	27.044	35
<b>CLDEST</b>	<b>Dipòsit Rieres d'Horta</b>	-	-	<b>12.889</b>	<b>65.225</b>	<b>20</b>
	Mòdul 1 (CL229)	311	1.240	1.788	40.085	4
	Mòdul 2 (CL236)	689	1.360	11.101	25.140	44
<b>CLDFI2</b>	<b>Dipòsit Fira-2</b>	-	-	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
	Cos únic (CL189)	0	360	0	1.600	0
<b>CLDIFO</b>	<b>Dipòsit Plaça Fòrum</b>	-	-	<b>167</b>	<b>578</b>	<b>29</b>
	Cos únic (CL174)	149	360	167	578	29
<b>CLDJOM</b>	<b>Dipòsit Joan Miró</b>	-	-	<b>13.034</b>	<b>53.972</b>	<b>24</b>
	Cos superior (CL140)	337	495	6.050	9.555	63
	Cos profund (CL144)	422	1.345	6.984	44.417	16
<b>CLDPFI</b>	<b>Dipòsit Porta Firal</b>	-	-	<b>128</b>	<b>921</b>	<b>14</b>
	Cos bombament (CL217)	104	632	41	188	22
	Cos sobreeximent (CL218)	47	632	87	733	12
<b>CLDTAU</b>	<b>Dipòsit Taulat</b>	-	-	<b>53.900</b>	<b>48.358</b>	<b>111</b>
	Cos 1 (CL154)	405	360	12.123	10.213	119
	Cos 2 (CL157)	443	426	14.430	13.670	106

**Llegenda:**

UTC:

Coordinated Universal Time. Hora Solar

Alçada del dipòsit:

Alçada entre la cota del sobreexidor i la cota mínima de solera

Nivell màxim:

Alçada màxima assolida per l'aigua respecte a la cota mínima de la solera

Volum nominal del dipòsit:

Capacitat del dipòsit calculada fins a la cota del sobreexidor

Volum màxim assolit:

Volum del dipòsit fins al nivell màxim assolit

**INFORME DE DIPÒSITS  
RESUMIT****PERÍODE: del 18 de Setembre de 2018 00:00 (UTC) al 19 de Setembre de 2018 00:00 (UTC)**

CODI	DENOMINACIÓ DEL DIPÒSIT	Nivell màxim (cm)	Alçada del dipòsit (cm)	Volum màxim assolit (m <sup>3</sup> )	Volum nominal dipòsit (m <sup>3</sup> )	Ompliment màxim assolit (%)
	Cos 3 (CL160)	541	499	27.347	24.475	112
<b>CLDTES</b>	<b>Dipòsit Torrent Espinagosa</b>	-	-	<b>88</b>	<b>749</b>	<b>12</b>
	Cos únic (CL240)	105	491	88	749	12
<b>CLDURG</b>	<b>Dipòsit Urgell</b>	-	-	<b>8.652</b>	<b>14.790</b>	<b>58</b>
	Cos únic (CL216)	942	1.521	8.652	14.790	58
<b>CLDVAR</b>	<b>Dipòsit Vilalba dels Arcs</b>	-	-	<b>578</b>	<b>14.002</b>	<b>4</b>
	Cos únic (CL133)	113	628	578	14.002	4
<b>CLDZUN</b>	<b>Dipòsit Zona Universitaria</b>	-	-	<b>9.545</b>	<b>105.472</b>	<b>9</b>
	Cos 1 (CL90)	374	923	9.493	39.028	24
	Cos 2 (CL87)	63	794	52	33.887	0
	Cos 3 (CL84)	0	738	0	32.557	0
<b>Valor representatiu conjunt</b>				<b>132.582</b>	<b>454.180</b>	<b>29</b>

**Llegenda:**

UTC:

Coordinated Universal Time. Hora Solar

Alçada del dipòsit:

Alçada entre la cota del sobreexidor i la cota mínima de solera

Nivell màxim:

Alçada màxima assolida per l'aigua respecte a la cota mínima de la solera

Volum nominal del dipòsit:

Capacitat del dipòsit calculada fins a la cota del sobreexidor

Volum màxim assolit:

Volum del dipòsit fins al nivell màxim assolit

Barcelona Cicle de l'Aigua, SA. Acer, 16 - 08038 Barcelona - Tel: 93 289 68 00 - Fax: 93 223 02 33 · <http://www.bcasa.cat>

**INFORME DE PLUJA  
RESUMIT****PERÍODE: del 18 de Setembre de 2018 00:00 (UTC) al 19 de Setembre de 2018 00:00 (UTC)**

NOM DEL PLUVIÒMETRE	SITUACIÓ	P (mm)	I <sub>max</sub> <sup>5</sup> (mm/h)	I <sub>max</sub> <sup>20</sup> (mm/h)	P Anual (mm)
CL1 Centre Pau Casals (Canyelles)	Nou Barris	7,8	19,2	11,7	509
CL2 Escola Catalònia	Poble Nou	3,2	7,2	4,5	607
CL3 Facultat de Físiques	Zona Universitària	22,8	40,8	29,4	609
CL4 Ajuntament, Plaça Lesseps	Gràcia	31,5	99,6	65,1	511
CL5 Ajuntament Edifici Novíssim	Ciutat Vella	27,0	58,8	36,3	668
CL6 Escola Barkeno	Passeig Zona Franca	12,3	49,2	26,7	531
CL10 FCC-Zona Franca	Zona Franca	34,0	116,4	80,4	662
CL11 BCASA	Fira 2	15,6	54,0	33,0	548
CL12 Dipòsit Taulat	Fòrum	4,3	7,2	5,1	489
CL13 Poliesportiu Nova-Icària	Vila Olímpica	5,5	13,2	5,1	633
CL14 Castell Montjuïc	Montjuïc	20,9	52,8	33,0	646
CL15 Centre Cívic Sagrera	Sagrera	9,4	31,2	17,4	570
CL16 Cotxeres de Sants	Sants	33,6	122,4	66,9	606
CL17 Escola Nabi (Vallvidrera)	Vallvidrera	18,1	39,6	24,9	631
CL18 Palau de les Hores	Vall d'Hebron	23,6	86,4	35,1	652
CL19 Ajuntam.Sarrià-Sant Gervasi	Sarrià	24,5	54,0	39,3	575
CL20 Casa Elizalde	Eixample Dret	40,0	82,8	67,2	619
CL22 Torrent Estadella	Bon Pastor	5,8	7,2	5,4	527
CL23 Dipòsit Escola Industrial	Eixample Esquerre	23,7	82,8	53,1	542
CL24 Dipòsit Joan Miró	Plaça Espanya	31,7	100,8	67,5	580
CL25 Observatori Fabra	Tibidabo	23,7	46,8	30,0	602
CL26 Besòs-Montcada	Montcada i Reixac	11,9	40,8	24,6	477
CL27 Ajuntament Horta Guinardó	Guinardó	30,8	91,2	54,3	586
<b>Valor representatiu conjunt Barcelona</b>		<b>20,1</b>	<b>56,7</b>	<b>35,5</b>	<b>564</b>

**Llegenda:**

UTC:	Coordinated Universal Time. Hora Solar
P:	Precipitació
I <sub>max</sub> <sup>5</sup> :	Intensitat Màxima 5-minutal
I <sub>max</sub> <sup>20</sup> :	Intensitat Màxima 20-minutal
P Anual:	Precipitació anual acumulada fins a la data

Barcelona Cicle de l'Aigua, SA. Acer, 16 - 08038 Barcelona - Tel: 93 289 68 00 - Fax: 93 223 02 33 · <http://www.bcasa.cat>

Els continguts d'aquesta publicació estan subjectes a una llicència de Reconeixement (by). Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció, sempre que se'n citi la font.

La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca>