

**INFORME DE PLUJA  
RESUMIT****PERÍODE: del 7 de Setembre de 2020 00:00 (UTC) al 8 de Setembre de 2020 00:00 (UTC)**

NOM DEL PLUVIÒMETRE	SITUACIÓ	P (mm)	I <sub>max</sub> <sup>5</sup> (mm/h)	I <sub>max</sub> <sup>20</sup> (mm/h)	P Anual (mm)
CL1 Centre Pau Casals (Canyelles)	Nou Barris	20,1	54,0	36,3	744
CL2 Escola Catalònia	Poble Nou	2,1	1,2	1,2	636
CL3 Facultat de Físiques	Zona Universitària	11,5	31,2	22,8	518
CL4 Ajuntament, Plaça Lesseps	Gràcia	9,0	27,6	18,6	492
CL5 Ajuntament Edifici Novíssim	Ciutat Vella	4,3	12,0	7,2	579
CL6 Escola Bàrkeno	Passeig Zona Franca	5,0	10,8	9,0	525
CL10 FCC-Zona Franca	Zona Franca	2,8	6,0	4,2	894
CL11 BCASA	Fira 2	4,8	9,6	8,1	609
CL13 Poliesportiu Nova-Icària	Vila Olímpica	4,4	10,8	6,6	569
CL14 Castell Montjuïc	Montjuïc	10,5	27,6	11,7	629
CL15 Centre Cívic Sagrera	Sagrera	9,1	26,4	12,3	705
CL16 Cotxeres de Sants	Sants	8,3	20,4	14,4	633
CL17 Escola Nabí (Vallvidrera)	Vallvidrera	18,8	57,6	36,6	681
CL18 Palau de les Hores	Vall d'Hebron	16,1	43,2	30,6	643
CL19 Ajuntam.Sarrià-Sant Gervasi	Sarrià	11,6	22,8	19,2	603
CL20 Casa Elizalde	Eixample Dret	6,4	14,4	10,5	640
CL22 Torrent Estadella	Bon Pastor	3,1	10,8	7,2	552
CL24 Dipòsit Joan Miró	Plaça Espanya	0,6	3,6	1,2	636
CL25 Observatori Fabra	Tibidabo	15,0	36,0	28,8	571
CL27 Ajuntament Horta Guinardó	Guinardó	8,7	18,0	13,2	676
<b>Valor representatiu conjunt Barcelona</b>		<b>8,6</b>	<b>22,2</b>	<b>15,0</b>	<b>618</b>

**Llegenda:**

UTC:	Coordinated Universal Time. Hora Solar
P:	Precipitació
I <sub>max</sub> <sup>5</sup> :	Intensitat Màxima 5-minutal
I <sub>max</sub> <sup>20</sup> :	Intensitat Màxima 20-minutal
P Anual:	Precipitació anual acumulada fins a la data

Barcelona Cicle de l'Aigua, SA. Acer, 16 - 08038 Barcelona - Tel: 93 289 68 00 - Fax: 93 223 02 33 · <http://www.bcasa.cat>

Els continguts d'aquesta publicació estan subjectes a una llicència de **Reconeixement (by)**. Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció, sempre que se'n citi la font.

La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca>

**INFORME DE DIPÒSITS  
RESUMIT****PERÍODE: del 7 de Setembre de 2020 00:00 (UTC) al 8 de Setembre de 2020 00:00 (UTC)**

CODI	DENOMINACIÓ DEL DIPÒSIT	Nivell màxim (cm)	Alçada del dipòsit (cm)	Volum màxim assolit (m <sup>3</sup> )	Volum nominal dipòsit (m <sup>3</sup> )	Ompliment màxim assolit (%)
<b>CLDBIF</b>	<b>Dipòsit Bori i Fontestà</b>	-	-	<b>4.590</b>	<b>70.811</b>	<b>6</b>
	Cos superior (CL67)	300	756	4.590	18.866	24
	Cos profund (CL64)	0	1.415	0	51.945	0
<b>CLDDDO</b>	<b>Dipòsit Doctors Dolsa</b>	-	-	<b>1.276</b>	<b>50.658</b>	<b>3</b>
	Cos superior (CL119)	242	740	1.276	5.617	23
	Cos profund (CL123)	0	1.680	0	45.041	0
<b>CLDEIN</b>	<b>Dipòsit Escola Industrial</b>	-	-	<b>614</b>	<b>27.044</b>	<b>2</b>
	Cos únic (CL45)	132	698	614	27.044	2
<b>CLDEST</b>	<b>Dipòsit Rieres d'Horta</b>	-	-	<b>2.464</b>	<b>65.225</b>	<b>4</b>
	Mòdul 1 (CL229)	243	1.240	535	40.085	1
	Mòdul 2 (CL236)	298	1.360	1.929	25.140	8
<b>CLDFI2</b>	<b>Dipòsit Fira-2</b>	-	-	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
	Cos únic (CL189)	0	360	0	1.600	0
<b>CLDIFO</b>	<b>Dipòsit Plaça Fòrum</b>	-	-	<b>422</b>	<b>578</b>	<b>73</b>
	Cos únic (CL174)	297	360	422	578	73
<b>CLDJOM</b>	<b>Dipòsit Joan Miró</b>	-	-	<b>8.443</b>	<b>53.972</b>	<b>16</b>
	Cos superior (CL140)	219	495	3.328	9.555	35
	Cos profund (CL144)	373	1.345	5.115	44.417	12
<b>CLDPFI</b>	<b>Dipòsit Porta Firal</b>	-	-	<b>153</b>	<b>921</b>	<b>17</b>
	Cos bombament (CL217)	142	632	63	188	34
	Cos sobreeximent (CL218)	48	632	90	733	12
<b>CLDTAU</b>	<b>Dipòsit Taulat</b>	-	-	<b>58.209</b>	<b>48.358</b>	<b>120</b>

**Llegenda:**

UTC:

Alçada del dipòsit:

Nivell màxim:

Volum nominal del dipòsit:

Volum màxim assolit:

Coordinated Universal Time. Hora Solar

Alçada entre la cota del sobreexidor i la cota mínima de solera

Alçada màxima assolida per l'aigua respecte a la cota mínima de la solera

Capacitat del dipòsit calculada fins a la cota del sobreexidor

Volum del dipòsit fins al nivell màxim assolit

**INFORME DE DIPÒSITS  
RESUMIT****PERÍODE: del 7 de Setembre de 2020 00:00 (UTC) al 8 de Setembre de 2020 00:00 (UTC)**

CODI	DENOMINACIÓ DEL DIPÒSIT	Nivell màxim (cm)	Alçada del dipòsit (cm)	Volum màxim assolit (m <sup>3</sup> )	Volum nominal dipòsit (m <sup>3</sup> )	Ompliment màxim assolit (%)
	Cos 1 (CL154)	409	360	12.292	10.213	120
	Cos 2 (CL157)	479	426	16.040	13.670	117
	Cos 3 (CL160)	578	499	29.877	24.475	122
<b>CLDTES</b>	<b>Dipòsit Torrent Espinagosa</b>	-	-	<b>147</b>	<b>749</b>	<b>20</b>
	Cos únic (CL240)	139	491	147	749	20
<b>CLDURG</b>	<b>Dipòsit Urgell</b>	-	-	<b>2.753</b>	<b>14.790</b>	<b>19</b>
	Cos únic (CL216)	436	1.521	2.753	14.790	19
<b>CLDVAR</b>	<b>Dipòsit Vilalba dels Arcs</b>	-	-	<b>2.409</b>	<b>14.002</b>	<b>17</b>
	Cos únic (CL133)	193	628	2.409	14.002	17
<b>CLDZUN</b>	<b>Dipòsit Zona Universitaria</b>	-	-	<b>7.395</b>	<b>105.472</b>	<b>7</b>
	Cos 1 (CL90)	335	923	7.395	39.028	19
	Cos 2 (CL87)	0	794	0	33.887	0
	Cos 3 (CL84)	0	738	0	32.557	0
<b>Valor representatiu conjunt</b>				<b>88.875</b>	<b>454.180</b>	<b>20</b>

**Llegenda:**

UTC:	Coordinated Universal Time. Hora Solar
Alçada del dipòsit:	Alçada entre la cota del sobreexidor i la cota mínima de solera
Nivell màxim:	Alçada màxima assolida per l'aigua respecte a la cota mínima de la solera
Volum nominal del dipòsit:	Capacitat del dipòsit calculada fins a la cota del sobreexidor
Volum màxim assolit:	Volum del dipòsit fins al nivell màxim assolit

Barcelona Cicle de l'Aigua, SA. Acer, 16 - 08038 Barcelona - Tel: 93 289 68 00 - Fax: 93 223 02 33 · <http://www.bcasa.cat>